

Príloha č. 1

Technické a dodacie podmienky dodávky tepla a doplňovacej vody**1. Kvalita obehovej vody:**

Sústava TN je naplnená a straty sa nahrádzajú upravenou doplňovacou vodou. Pri zhoršení kvality obehovej vody sa sústava teplovodných rozvodov čistí kontinuitným odpúšťaním a doplnením doplňovacou vodou. Kvalita obehovej vody vyhovuje nasledujúcim hodnotám chemického režimu:

Parameter	Normovaná hodnota	Prevádzková hodnota
pH ₂₅	≥ 8,5	9,5 - 10,0
Cl ⁻ [mg/l]	≤ 50,0	10,0 - 12,0
NL [mg/l]	≤ 5,0	0,5 - 1,0
Tc [mval/kg]	≤ 0,35	< 0,003
PO ₄ ³⁻ [mg/l]	≥ 8,0	8,0 - 10,0
SO ₃ ²⁻ [mg/l]	≤ 2,0 ^[2]	< 2,0

2. Parametre teplonosného média :

Odberateľ je povinný riadiť odber tepla tak, aby vychladenie obehovej vody v závislosti na klimatických podmienkach podľa príslušného teplotného diagramu zabezpečilo teplotu vratnej vody v letnom období max.50°C a v zimnom období max.55°C.

2.1 dodávateľ zabezpečí nasledovné parametre obehovej vody v odbernej miestnosti odberateľa:

2.1.1 - teplota v prívodnej vetve: a) 85°C pri vonkajšej priemernej teplotnej teplote -12 °C
b) 60° C v letnom období

2.1.2 - tlak v prívodnej vetve: a) 0,6 MPa - max.
- tlak vo vratnej vetve : b) 0,15 MPa

Aktuálne tlakové pomery závisia od okamžitých hydraulických pomeri horúcovodnej sieti.

3. Straty obehovej vody

Straty v sekundárnych vykurovacích rozvodoch sú kryté doplňovacou vodou z primárneho okruhu.

V dobe normálnej prevádzky systému centralizovaného zásobovania teplotom sú prípustné iba straty obehovej vody, ktoré zodpovedajú technickému prevedeniu zariadenia odberateľa v zmysle projektovej dokumentácie tohto zariadenia.

Straty obehovej vody v rozvodoch vo vlastníctve odberateľa, ktoré spôsobia prerušenie alebo obmedzenie dodávky tepla, ako i všetky následne vzniknuté škody hradí odberateľ, ktorý ich spôsobil. V prípade ak bude odberateľ organizovane dopúšťať alebo nepúšťať svoje zariadenie obehovou vodou z tepelných rozvodov, je povinný vždy v predstihu telefonicky o tomto upo-

vedomiť dodávateľa tepla na č.t.-033/5972117 alebo 033/5973762. Ďalej je odberateľ povinný tieto manipulácie vykonávať pomaly, tak aby nedošlo k veľkému poklesu tlaku v sústave CZT.

riadiť sa jeho pokynmi. / nespôsobil prerušenie

Všetky straty obehovej vody zo zariadení dodávateľa spôsobené jeho neodborným odberom v objektoch odberateľa, hradí odberateľ podľa

oškodením alebo ne-
látku 10 tejto zmluvy.

4. Meranie a vyhodnocovanie odberu tepla

4.1 Riadi sa platnou legislatívou, podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č.142/2000 Z. z. o metrológii a platných vyhlášok.

Dohodnutými odbernými miestami pre dodávku tepla sú:

a) odberné miesta uvedené v čl. 3, bod 3.1

Vodomerná časť určeného meradla je umiestnená vo vratnej vetve t

vodnej prípojky.

4.2 Množstvo dodaného tepla sa pre účely fakturácie stanovuje mesačnými odpočtami z meracieho zariadenia umiestneného podľa b aktuálnym stavom určeného meradla pri odpočte a odpočtom z predc

3.1, ako rozdiel medzi
zaujúceho obdobia.

5. Mimoriadne a havarijné stavy

5.1 Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom vykurovacom systéme, ktoré majú vplyv na dodávku tepla. Pri minimálnej dodávke tepla je povinný riadiť sa pokynmi SEZ CZT EBO (číslo 033/597 2117), ktorý pri riešení mimoriadnych situácií postupuje podľa SCZT EBO - Hlohovec – Leopoldov.

šetky závady na svojom
adnych situáciách systé-
tel. 033/597 2955 alebo
a Havarijného plánu pre

Vyhotovené:
Jaslovské Bohunice

Príloha č. 2

Cena za dodávku tepla pre rok 2012

1. Cena tepla:

- 1.1 Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0025/2012/T z 16. 12.2011 bola cena za dodávku tepla stanovená vo výške:
- variabilná zložka maximálnej ceny tepla..... 019 €/kWh,
 - fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom131,5600 €/kW.
- 1.2 Na základe rozhodnutia zástupcov SE a.s., člen skupiny ENEL a zástupcov obecného úradu v Jaslovských Bohuniciach, bola medzi zmluvnými stranami vzájomne dohodnutá cena za dodávku tepla s účinnosťou od **1.1.2012** do **31.12.2012** vo výške:
- **variabilná zložka maximálnej ceny tepla.....0,0019 €/kWh,**
 - **fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom131,5600 €/kW.**
- 1.3 Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0025/2012/T je zverejnené na www.urso.gov.sk.
- 1.4 K cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných predpisov. Cena bude upravená formou písomného dodatku.

Vyhotovené:
Jaslovské Bohunice

Odberový diagram – rozsah dodávky tepla pre kalendárny rok 2012

Požadované množstvo tepla na r. 2012

Obchodné meno: Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad
 Odborné miesto: Nájomné byty č. 381
 Číslo zmluvy dodávateľa: 40000748

Mesiac	Množstvo tepla t-2 kWh/rok skutočnosť	Z toho						Množstvo tepla t kWh/rok plán	Regulačný príkon (RP) v kW			Spolu RP v kW na regulačný rok	Max. tepelný príkon MW,	
		Bytové domy/Domácnosti			Nebytové domy				Iná spotreba kWh	5 300 pre RP _{VM}	8 000 pre RP _{TM}			2 000 RP _{DN}
		UK kWh	TUV kWh	Spolu kWh	UK kWh	TUV kWh	Spolu kWh							
Január	21 280,55	15 758,33	5 522,22	21 280,55				21 280,55	4,0152			4,0152	0,0080	
Február	24 316,66	18 058,33	6 258,33	24 316,66				24 316,66	4,5880			4,5880	0,0055	
Marec	17 327,78	11 686,11	5 641,67	17 327,78				17 327,78	3,2694			3,2694	0,0054	
Apríl	15 408,89	8 856,11	6 552,78	15 408,89				15 408,89	2,9073			2,9073	0,0034	
Máj	9 874,44	4 980,00	4 894,44	9 874,44				9 874,44	1,8631			1,8631	0,0020	
Jún	6 622,22	2 208,33	4 413,89	6 622,22				6 622,22	1,2495			1,2495	0,0015	
Júl	4 108,33	0,00	4 108,33	4 108,33				4 108,33	0,7752			0,7752	0,0013	
August	3 333,33	0,00	3 333,33	3 333,33				3 333,33	0,6289			0,6289	0,0011	
September	8 944,45	4 680,56	4 263,89	8 944,45				8 944,45	1,6876			1,6876	0,0021	
Október	14 247,22	10 138,89	4 108,33	14 247,22				14 247,22	2,6882			2,6882	0,0039	
November	12 958,33	8 483,33	4 475,00	12 958,33				12 958,33	2,4450			2,4450	0,0044	
December	19 044,44	15 889,44	3 175,00	19 044,44				19 044,44	3,5933			3,5933	0,0049	
Spolu	157 466,64	100 719,43	56 747,21	157 466,64				157 466,64	29,7107			29,7107		

Obdobie	Rozsah dodávky				
	Požadované množstvo kWh	Tepelný príkon MW _t	Z toho		
			Vykurovanie MW _t	Ohrev TUV MW _t	Technológia MW _t
1-12/2012	157 466,64	0,008	0,006	0,002	0,000

Celkový RP pre rok 2012 je dohodnutý zmluvnými stranami vo výške: **29,7107 kW.**

Za dodávateľa: Ing. Darina Šnircová
 vedúca obchodovania s teplom

Dátum:

Pečiatka:

13. 09. 2011

Slovenské elektrárne, a.s.
 Mlynské nivy 47
 821 09 Bratislava

Podpis:

Za odberateľa: Božena Krajčovičová
 starosta

Dátum: 18. AUG. 2011

Pečiatka:

Podpis:



Príloha č. 3

Odberový diagram – rozsah dodávky tepla pre kalendárny rok 2012

Požadované množstvo tepla na r. 2012

Obchodné meno: Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad
 Odberné miesto: Nájomné byty č. 382
 Číslo zmluvy dodávateľa: 40000748

Mesiac	Množstvo tepla t-2 kWh/rok skutočnosť	Z toho							Množstvo tepla t kWh/rok plán	Regulačný príkon (RP) v kW			Spolu RP v kW na regulačný rok	Max. tepelný príkon MW _t
		Bytové domy/Domácnosti			Nebytové domy			Iná spotreba kWh		5 300 pre RP ₅₃	8 000 pre RP ₈₀	2 000 RP ₂₀		
		UK kWh	TUV kWh	Spolu kWh	UK kWh	TUV kWh	Spolu kWh							
Január	14 310,00	14 310,00	0,00	14 310,00					14 310,00	2,7000			2,7000	✓ 0,0100
Február	17 010,00	17 010,00	0,00	17 010,00					17 010,00	3,2094			3,2094	✓ 0,0064
Marec	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00					10 060,00	1,8981			1,8981	✓ 0,0061
Apríl	7 330,00	7 330,00	0,00	7 330,00					7 330,00	1,3830			1,3830	✓ 0,0030
Máj	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00					2 270,00	0,4283			0,4283	✓ 0,0015
Jún	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,0000			0,0000	✓ 0,0000
Júl	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,0000			0,0000	✓ 0,0000
August	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,0000			0,0000	✓ 0,0000
September	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00					4 320,00	0,8151			0,8151	✓ 0,0015
Október	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00					10 010,00	1,8887			1,8887	✓ 0,0041
November	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00					8 400,00	1,5849			1,5849	✓ 0,0055
December	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00					15 120,00	2,8528			2,8528	✓ 0,0054
Spolu	88 830,00	88 830,00	0,00	88 830,00					88 830,00	16,7604			16,7604	

Rozsah dodávky				
Obdobie	Požadované množstvo kWh	Tepelný príkon MW _t	Z toho	
			Vykurovanie MW _t	Ohrev TUV MW _t
1-12/2012	88 830,00	0,01	0,01	0,00

Celkový RP pre rok 2012 je dohodnutý zmluvnými stranami vo výške: 16,7604 kW.

Za dodávateľa: Ing. Darina Šnircová
 vedúca obchodovania s teplom

Dátum:

13. 09. 2011

Pečiatka:

Slovenské elektrárne, a.s.
 Mlynské nivy 47
 821 09 Bratislava

Za odberateľa: Božena Krajčovičová

starosta

Dátum: 18. AUG. 2011

Pečiatka:



Podpis:

Podpis:

Odberový diagram – rozsah dodávky tepla pre kalendárny rok 2012

Požadované množstvo tepla na r. 2012

Obchodné meno: Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad
 Odberné miesto: Nájomné byty č. 383
 Číslo zmluvy dodávateľa: 40000748

Mesiac	Množstvo tepla t-2 kWh/rok skutočnosť	Z toho							Množstvo tepla t kWh/rok plán	Regulačný príkon (RP) v kW			Spolu RP v kW na regulačný rok	Max. tepelný príkon MW
		Bytové domy/Domácnosti			Nebytové domy			Iná spotreba kWh		5 300 pre RP _{VH}	8 000 pre RP _{TH}	2 000 RP _{DH}		
		UK kWh	TUV kWh	Spolu kWh	UK kWh	TUV kWh	Spolu kWh							
Január	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00					12 620,00	2,3811			2,3811	0,0100
Február	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00					14 480,00	2,7321			2,7321	0,0069
Marec	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00					8 930,00	1,6849			1,6849	0,0060
Apríl	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00					6 370,00	1,2019			1,2019	0,0025
Máj	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00					2 200,00	0,4151			0,4151	0,0013
Jún	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,0000			0,0000	0,0000
Júl	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,0000			0,0000	0,0000
August	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,0000			0,0000	0,0000
September	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00					3 550,00	0,6698			0,6698	0,0013
Október	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00					8 990,00	1,6962			1,6962	0,0034
November	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00					7 270,00	1,3717			1,3717	0,0055
December	13 840,00	13 840,00	0,00	13 840,00					13 840,00	2,6113			2,6113	0,0057
Spolu	78 250,00	78 250,00	0,00	78 250,00					78 250,00	14,7642			14,7642	x

Rozsah dodávky					
Obdobie	Požadované množstvo kWh	Tepelný príkon MW _t	Z toho		
			Vykurovanie MW _t	Ohrev TUV MW _t	Technológia MW _t
1-12/2012	78 250,00	0,10	0,10	0,00	0,00

Celkový RP pre rok 2012 je dohodnutý zmluvnými stranami vo výške: **14,7642 kW.**

Za dodávateľa: Ing. Darina Šnircová
 vedúca obchodovania s teplom

Dátum:

Pečiatka:

13. 09. 2011

Slovenské elektrárne, a.s.
 Mlynské nivy 47
 821 09 Bratislava
 -74-

Za odberateľa:

Božena Krajčovičová
 starosta

Dátum: 8. AUG. 2011

Pečiatka:



Odberový diagram – rozsah dodávky tepla pre kalendárny rok 2012

Požadované množstvo tepla na r. 2012

Obchodné meno: Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad
 Odberné miesto: Nájomné byty č. 384
 Číslo zmluvy dodávateľa: 40000748

Mesiac	Množstvo tepla t-2 kWh/rok skutočnosť	Z toho						Množstvo tepla t kWh/rok plán	Regulačný príkon (RP) v kW			Spolu RP v kW na regulačný rok	Max. tepelný príkon MW _t	
		Bytové domy/Domácnosti			Nebytové domy				Iná spotreba kWh	5 300 pre RP _{Vst}	8 000 pre RP _{Tst}			2 000 RP _{Dst}
		UK kWh	TUV kWh	Spolu kWh	UK kWh	TUV kWh	Spolu kWh							
Január	11 690,00	4 390,00	7 300,00	11 690,00				11 690,00	2,2057			2,2057	0,0110	
Február	23 780,00	15 360,00	8 420,00	23 780,00				23 780,00	4,4868			4,4868	0,0076	
Marec	8 840,00	1 740,00	7 100,00	8 840,00				8 840,00	1,6679			1,6679	0,0069	
Apríl	14 670,00	6 490,00	8 180,00	14 670,00				14 670,00	2,7679			2,7679	0,0049	
Máj	8 490,00	2 210,00	6 280,00	8 490,00				8 490,00	1,6019			1,6019	0,0034	
Jun	6 022,00	0,00	6 022,00	6 022,00				6 022,00	1,1362			1,1362	0,0030	
Júl	6 022,00	0,00	6 022,00	6 022,00				6 022,00	1,1362			1,1362	0,0030	
August	8 323,00	0,00	8 323,00	8 323,00				8 323,00	1,5704			1,5704	0,0034	
September	9 523,00	3 500,00	6 023,00	9 523,00				9 523,00	1,7968			1,7968	0,0036	
Október	10 690,00	8 330,00	2 360,00	10 690,00				10 690,00	2,0170			2,0170	0,0056	
November	13 020,00	7 040,00	5 980,00	13 020,00				13 020,00	2,4566			2,4566	0,0070	
December	17 760,00	11 290,00	6 470,00	17 760,00				17 760,00	3,3509			3,3509	0,0084	
Spolu	138 830,00	60 350,00	78 480,00	138 830,00				138 830,00	26,1943			26,1943		

Rozsah dodávky					
Obdobie	Požadované množstvo kWh	Tepelný príkon MW _t	Z toho		
			Vykurovanie MW _t	Ohrev TUV MW _t	Technológia MW _t
1-12/2012	138 830,00	0,011	0,005	0,006	0,000

Celkový RP pre rok 2012 je dohodnutý zmluvnými stranami vo výške: **26,1943 kW.**

Za dodávateľa: Ing. Darina Šnircová
vedúca obchodovania s teplom

Dátum:

Pečiatka:

13. 09. 2011

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
-74-

Za odberateľa: Božena Krajčovičová

Dátum: 18. AUG. 2011

Pečiatka:

