

Príloha č. 1**Technické a dodacie podmienky dodávky tepla a doplňovacej vody****1. Kvalita obehovej vody:**

Sústava TN je naplnená a straty sa nahrádzajú upravenou doplňovacou vodou. Pri zhoršení kvality obehovej vody sa sústava teplovodných rozvodov čistí kontinuálnym odpúšťaním a dopúšťaním doplňovacou vodou. Kvalita obehovej vody vyhovuje nasledovným hodnotám chemického režimu:

Parameter	Normovaná hodnota	Prevádzková hodnota
pH ₂₅	≥ 8,5	9,5 - 10,0
Cl ⁻ [mg/l]	≤ 50,0	10,0 - 12,0
NL [mg/l]	≤ 5,0	0,5 - 1,0
Tc [mval/kg]	≤ 0,35	< 0,003
PO ₄ ³⁻ [mg/l]	≥ 8,0	8,0 - 10,0
SO ₃ ²⁻ [mg/l]	≤ 2,0 ^[2]	< 2,0

2. Parametre teplotného média :

Odberateľ je povinný riadiť odber tepla tak, aby vychladenie obehovej vody v závislosti na klimatických podmienkach podľa príslušného teplotného diagramu zabezpečilo teplotu vratnej vody v letnom období max.50°C a v zimnom období max.55°C.

2.1 dodávateľ zabezpečí nasledovné parametre obehovej vody v odbernom mieste odberateľa:

2.1.1 - teplota v prívodnej vetve: a) 85°C pri vonkajšej priemernej dennej teplote -12 °C
b) 60° C v letnom období

2.1.2 - tlak v prívodnej vetve: a) 0,6 MPa - max.
- tlak vo vratnej vetve : b) 0,15 MPa

Aktuálne tlakové pomery závisia od okamžitých hydraulických pomerov v horúcovodnej sieti.

3. Straty obehovej vody

Straty v sekundárnych vykurovacích rozvodoch sú kryté doplňovaním vody z primárneho okruhu.

V dobe normálnej prevádzky systému centralizovaného zásobovania teplom sú prípustné iba straty obehovej vody, ktoré zodpovedajú technickému prevedeniu zariadenia odberateľa v zmysle projektovej dokumentácie tohto zariadenia.

Straty obehovej vody v rozvodoch vo vlastníctve odberateľa, ktoré spôsobia prerušenie alebo obmedzenie dodávky tepla, ako i všetky následne vzniknuté škody hradí odberateľ, ktorý ich spôsobil. V prípade ak bude odberateľ organizovane dopúšťať alebo napúšťať svoje zariadenie obehovou vodou z tepelných rozvodov, je povinný vždy v predstihu telefonicky o tomto upo-

vedomiť dodávateľa tepla na č.t.-033/5972117 alebo 033/5973762 a riadiť sa jeho pokynmi. Ďalej je odberateľ povinný tieto manipulácie vykonávať pomaly, tak aby nespôsobil prerušenie dodávky tepla veľkým poklesom tlaku v sústave CZT.

Všetky straty obehovej vody zo zariadení dodávateľa spôsobené jeho poškodením alebo neoprávneným odberom v objektoch odberateľa, hradí odberateľ podľa článku 10 tejto zmluvy.

4. Meranie a vyhodnocovanie odberu tepla

- 4.1 Riadi sa platnou legislatívou, podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č.142/2000 Z. z. o metrológii a platných vyhlášok.

Dohodnutými odbernými miestami pre dodávku tepla sú:

- a) odberné miesta uvedené v čl. 3, bod 3.1
Vodomerná časť určeného meradla je umiestnená vo vratnej vetve teplovodnej prípojky.

- 4.2 Množstvo dodaného tepla sa pre účely fakturácie stanovuje mesačnými odpočtami z meracieho zariadenia umiestneného podľa bodu 3.1, ako rozdiel medzi aktuálnym stavom určeného meradla pri odpočte a odpočtom z predchádzajúceho obdobia.

5. Mimoriadne a havarijné stavy

- 5.1 Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom vykurovacom systéme, ktoré majú vplyv na dodávku tepla. Pri mimoriadnych situáciách systému dodávky tepla je povinný riadiť sa pokynmi SEZ CZT EBO (číslo tel. 033/597 2955 alebo 033/597 2117), ktorý pri riešení mimoriadnych situácií postupuje podľa Havarijného plánu pre SCZT EBO - Hlohovec – Leopoldov.

Vyhotovené:
Jaslovské Bohunice

Príloha č. 2

Cena za dodávku tepla pre rok 2012

1. Cena tepla:

- 1.1 Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0025/2012/T zo dňa 16. 12.2011 bola cena za dodávku tepla stanovená vo výške:

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla.....0,0019 €/kWh,
- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom139,2238 €/kW.

- 1.2 Na základe rozhodnutia zástupcov SE a.s., člen skupiny ENEL a zástupcov obecného úradu v Jaslovských Bohuniciach, bola medzi zmluvnými stranami vzájomne dohodnutá cena za dodávku tepla s účinnosťou od **1.1.2012** do **31.12.2012** vo výške:

- **variabilná zložka maximálnej ceny tepla.....0,0019 €/kWh,**
- **fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom131,5600 €/kW.**

- 1.3 Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0025/2012/T je zverejnené na www.urso.gov.sk.

- 1.4 K cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných predpisov. Cena bude upravená formou písomného dodatku.

Vyhotovené:
Jaslovské Bohunice



Odberový diagram – rozsah dodávky tepla pre kalendárny rok 2012

Požadované množstvo tepla na r. 2012

Obchodné meno: Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad
 Odberné miesto: Nájomné byty č. 462
 Číslo zmluvy dodávateľa: 40000749

Mesiac	Množstvo tepla t-2 kWh/rok skutočnosť	Z toho							Množstvo tepla t kWh/rok plán	Regulačný príkon (RP) v kW			Spolu RP v kW na regulačný rok	Max. tepelný príkon MW _i
		Bytové domy/Domácnosti			Nebytové domy			Iná spotreba kWh		5 300 pre RP _{vet}	8 000 pre RP _{tv}	2 000 RP _{dst}		
		UK kWh	TUV kWh	Spolu kWh	UK kWh	TUV kWh	Spolu kWh							
Január	39 182,00	32 856,00	6 326,00	39 182,00					39 182,00	7,3928			7,3928	0,0130
Február	47 072,00	39 175,00	7 897,00	47 072,00					47 072,00	8,8815			8,8815	0,0082
Marec	30 155,00	23 391,00	6 764,00	30 155,00					30 155,00	5,6896			5,6896	0,0077
Apríl	26 697,00	18 877,00	7 820,00	26 697,00					26 697,00	5,0372			5,0372	0,0048
Máj	14 061,00	9 114,00	4 947,00	14 061,00					14 061,00	2,6530			2,6530	0,0031
Jún	7 985,00	2 338,00	5 647,00	7 985,00					7 985,00	1,5066			1,5066	0,0012
Júl	5 293,00	0,00	5 293,00	5 293,00					5 293,00	0,9987			0,9987	0,0011
August	4 073,00	0,00	4 073,00	4 073,00					4 073,00	0,7685			0,7685	0,0010
September	13 957,00	8 651,00	5 306,00	13 957,00					13 957,00	2,6334			2,6334	0,0026
Október	27 223,00	20 872,00	6 351,00	27 223,00					27 223,00	5,1364			5,1364	0,0060
November	23 552,00	17 932,00	5 620,00	23 552,00					23 552,00	4,4438			4,4438	0,0076
December	41 699,00	35 254,00	6 445,00	41 699,00					41 699,00	7,8677			7,8677	0,0072
Spolu	280 949,00	208 460,00	72 489,00	280 949,00					280 949,00	53,0092			53,0092	x

Obdobie	Rozsah dodávky				
	Požadované množstvo kWh	Tepelný príkon MW _i	Z toho		
			Vykurovanie MW _i	Ohrev TUV MW _i	Technológia MW _i
1-12/2012	280 949,00	0,013	0,010	0,003	0,0

Celkový RP pre rok 2012 je dohodnutý zmluvnými stranami vo výške: **53,0092 kW.**

Za dodávateľa: Ing. Darina Šnircová
 vedúca obchodovania s teplom

Dátum:

Pečiatka:

13. 09. 2011

Podpis:

Slovenské elektrárne, a.s.
 Mlynské nivy 47
 821 09 Bratislava
 -75-

Za odberateľa: Božena Krajčovičová
 starosta

Dátum: 18. AUG. 2011

Pečiatka:

Podpis:

